

Oplegnotitie voor:	Algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland
Agendapunt:	7
Vergaderdatum:	15 februari 2023
Onderwerp:	Evaluatie GRIP 2 Stroomstoring in 150kV-kabel Dronten
Behandeling:	Ter kennisgeving
(ambtelijk) Portefeuillehouder VD:	Dhr. R. Walters
Portefeuillehouder AB:	Dhr. R. de Groot
Auteur:	Alieke de Jongh-Oosterink
Status:	Openbaar
Bijlagen:	1. Korte evaluatie GRIP 2 Stroomstoring in 150kV-kabel Dronten

Voorstel

De veiligheidsdirectie stelt het Algemeen Bestuur voor om:

1. Kennis te nemen van de evaluatie van de GRIP 2 Stroomstoring in 150kV-kabel Dronten.

Afgestemd met:	Datum:	Standpunt/advies:
Hoofd Veiligheidsbureau	December 2022	Een paar opmerkingen; deze zijn verwerkt.

Inleiding

Op 2 september 2022 is opgeschaald naar GRIP 2 in Veiligheidsregio Flevoland. Door een stroomstoring ontstond brand in het verdeelstation in Dronten wat vervolgens meerdere branden en stroomuitval op meerdere plekken veroorzaakte. Tevens was er veel overlast voor het weg- en treinverkeer.

De stroomstoring was na ongeveer 1 uur opgelost en de branden waren snel onder controle.

De mobiliteit bleef langere tijd een lastig punt. Het vrijgeven van de noord-zuid doorgaande wegen vergde in totaal enkele uren, omdat de veiligheid van de boven de wegen hangende stroomkabels diende te worden gecontroleerd. De stremming van het treinverkeer tussen Dronten en Lelystad heeft door schade aan de infrastructuur van het spoor zelfs tot 11 december 2022 geduurd.

Na afloop van het incident is door zowel het CoPI als het ROT een *first impression report* (FIR) ingevuld. De inhoud van de FIRs gaven geen aanleiding voor een uitgebreide vervolgevaluatie. Wel heeft het multidisciplinair evaluatieteam een aantal vragen gesteld aan de betrokken gemeenten (Lelystad en Dronten) en externe partners die ter plaatse zijn geweest (Alliander en TenneT). Op basis van de FIRs en de ontvangen antwoorden van gemeenten en partners is een kort verslag opgesteld met daarin de sterke punten en aandachtspunten van de GRIP 2. Deze zijn vooral "technisch" van aard en vragen geen bestuurlijke acties.

Vervolg (Proces en Uitvoering)

De aandachtspunten worden opgenomen in het *Overzicht bevindingen en actiepunten n.a.v. evaluaties VRFL en VRGV vanaf 2021*. Daarin wordt onder andere ook vermeld wie het aandachtspunt gaat oppakken en binnen welke termijn.