

Inspectie Justitie en Veiligheid
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Datum: 6 december 2023
Onze referentie:
Uw referentie:
Bijlage:
Onderwerp: Regionale reactie op uw brief van 19 juli 2023
inzake de bluswatervoorziening

Behandeld door: P. Schuur
Telefoon:
E-mail: Paul.Schuur@brandweergooivecht.nl

Geachte heer Neuteboom,

Op 19 juli 2023 heeft u op basis van de door de Veiligheidsregio Flevoland ingevulde vragen geconstateerd, dat een aantal punten verbetering behoeft. Het betreft, kortweg, de volgende verduidelijkingen:

1. Wat is de stand van zaken over en op welke termijn is er structureel overleg georganiseerd t.a.v. de bluswatervoorziening in Flevoland?
2. Benoem concrete acties gericht op het vergroten van de inspanning om gericht te werken aan toekomstbestendige bluswatervoorzieningen;
3. In hoeverre worden ontwikkelingen in wet- en regelgeving betrokken bij de planning van bluswatervoorziening?
4. Heeft de Veiligheidsregio Flevoland aandacht voor nieuwe technische ontwikkelingen van materieel, die al dan niet van invloed zijn voor (de wijze van) het gebruik van bluswater?

Ik beantwoord deze vragen hieronder puntsgewijs.

Structureel overleg

Er is een structureel overleg tussen de betrokken gemeenten in Flevoland, de brandweer en de drinkwatermaatschappij Vitens. Dit overleg vindt 2x per jaar plaats. Een eerste overleg heeft plaats gevonden voor de zomer van 2023. Een tweede vindt plaats in het najaar van 2023. De noodzaak voor dit overleg is door alle partijen onderkend.

Concrete acties

In Flevoland wordt gewerkt aan een actualisatie van de visie bluswatervoorziening die uiterlijk Q1 2024 wordt aangeboden aan het algemeen bestuur. Op basis hiervan kunnen gemeenten een plan van aanpak maken en tot verbetermaatregelen komen in samenwerking met het drinkwaterbedrijf en de brandweer, als adviseur. Hierbij wordt ook gekeken naar (ruimtelijke) ontwikkelingen binnen de gemeente en de effecten hiervan op het voldoende beschikbaar hebben van bluswater.

Voor gebouwen die vergund zijn, op basis van de NEN 6060 (Beheersbaarheid van brand) en NEN 6079 (grote brandcompartimenten) en dicht bij elkaar gesitueerde grote veestallen (met name kippenschuren) is de aangegeven (primaire) bluswater niet doeltreffend. Hiervoor gaat Brandweer Flevoland voorstellen doen voor de Omgevingsplannen.

Ontwikkelingen wet- en regelgeving

Met het opstellen van een visie op de bluswatervoorziening in Flevoland anticiperen we vroegtijdig op de ontwikkelingen in wet- en regelgeving, daar waar het gaat om de Omgevingswet. De regelgeving rondom bluswatervoorzieningen maakt immers deel uit van de 'bruidsschat' en moeten verwerkt gaan worden in de Omgevingsplannen van de gemeenten in onze regio. Onze visie kan daarin de gemeenten ondersteunen bij het overhevelen naar hun Omgevingsplan. Deze visie wordt uiterlijk Q1 2024 ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur. Wel is er een gezamenlijk format Omgevingsplan opgesteld waarin de regels rondom bluswatervoorziening, zoals die zijn opgenomen in de bruidsschat van de Omgevingswet, zijn opgenomen. Hierdoor worden de bestaande regels rondom bluswatervoorziening op een gestructureerde wijze verwerkt in de Omgevingsplannen van alle gemeenten in Flevoland.

Aandacht technische ontwikkelingen

Onze visie op bluswatervoorzieningen is erop gebaseerd dat de primaire bluswatervoorziening in de vorm van een brandkraan, alleen, onvoldoende toekomstbestendig is. We kijken om die reden naast brandkranen ook naar andere voorzieningen in samenwerking met de gemeenten.

Daarnaast constateren we dat de intensiteit van branden wijzigt. Het is dus van belang om ons voor te bereiden op andere mogelijke vormen van primaire bluswatervoorziening. Daarbij wordt automatisch ook gekeken naar het benodigde materieel en de mogelijkheden daarvan. Om op termijn conform onze visie te kunnen werken, zal de komende jaren nieuw materieel aangeschaft worden, waarvan een deel al is aanbesteed. Zo zal, bijvoorbeeld, bij het vervangen van het schuimblusvoertuig en waterwagens gekeken worden naar een grotere inhoud van de wagens, zodat deze ook ingezet kunnen worden om meer bluswater te leveren, waar dat nodig is. Deze voertuigen kennen daarmee een bredere gebruiksfunctie.

Ik hoop u met bovenstaande toelichting voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Dhr. W.H.J.M. van der Loo
voorzitter Veiligheidsregio Flevoland

Dhr. J.A. van der Zwan
secretaris algemeen bestuur